



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска
426008, г.Ижевск, ул.Коммунаров, 323, тел. 60-66-57 E-mail: oktgpn@mchs-18.ru

г. Ижевск

«28» июня 2021 г.

Предписание № 02/38/1-9

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразователь-
ная школа № 67» (далее по тексту – МБОУ «СОШ № 67»)), директору МБОУ «СОШ № 67» Ни-
кифоровой Оксане Львовне

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)*

во исполнение распоряжения № 02/38 от «28» июня 2021 г., выданного заместителем главного
государственного инспектора г. Ижевска по пожарному надзору Королевым Алексеем
Витальевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», в период с 14 ч. 00 мин. «09» июня 2021 г. по 17 ч. 00 мин. «28» июня 2021
проведена плановая выездная проверка объекта(ов) защиты МБОУ «СОШ № 67» (юридический
адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, пер. Широкий, 73), осуществляющего свою
деятельность по адресу(ам): Удмуртская Республика, г. Ижевск, пер. Широкий, 73.

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор города Ижевска по пожарному
надзору Тихомирова Гульнара Сагитовна.

совместно с: директором МБОУ «СОШ № 67» Никифоровой Оксаной Львовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприя- тия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование норма- тивного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного доку- мента по пожарной без- опасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устране- ния наруше- ния тре- бования пожарной безопас- ности	Отметка (подпись) о выпол- нении (указыва- ется только выполне- ние)
1.	2.	3.	4.	5.
1/1/1	Декларация пожарной безопасности не откорректирована по состоянию на 01.06.2021.	п. 5 ст. 6, ст. 64 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2017	01.06.2022	
1/1/2	Проведены изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты (система пожарной сигнализа-	п. 16 «о» Правил противопо- жарного режима в РФ.	01.06.2022	

	ции) без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующим на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности: проведена замена приемно-контрольных приборов, дымовых пожарных извещателей.			
1/1/3	Указатели с нанесенными цифрами расстояния до источников противопожарного водоснабжения на объекте не установлены.	п. 48 Правил противопожарного режима в РФ п. 8.6 СП 8.13130.2009, ГОСТ 12.4.026-2001, Приложение Ж	01.06.2022	
1/1/4	На объекте защиты не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическое включение при прекращении электропитания рабочего освещения (1 и 3 этажи).	п. 37 Правил противопожарного режима в РФ.	01.06.2022	
1/1/5	Эксплуатационные испытания наружных открытых лестниц, ограждений на крыше кровли с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не проводятся.	п. 17 «б» Правил противопожарного режима в РФ.	01.06.2022	
1/1/6	Огнезащитная обработка деревянных конструкций сценической коробки (планшета сцены) в актовом зале с составлением соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия не проведена. Актовый зал предназначен для проведения культурно-зрелищных мероприятий.	п. 95 Правил противопожарного режима в РФ.	01.06.2022	
1/1/7	Наружные открытые лестницы, предназначенные для эвакуации людей из здания, находятся в неисправном состоянии (разрушены ступени, площадки лестниц, поручни требуют замены, ограждения центрального входа отсутствуют).	п. 37 Правил противопожарного режима в РФ.	01.06.2022	
1/1/8	На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.	п. 15 Правил противопожарного режима в РФ.	01.06.2022	
1/1/9	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил соблюдение	п. 60 Правил противопожарного режима в РФ.	01.06.2022	

сроков перезарядки (своевременной замены) огнетушителей (3 этаж).			
---	--	--	--

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Ижевска
по пожарному надзору Тихомирова Г.С.
(должность фамилия, инициалы инспектора)



Предписание для исполнения получил:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«___» _____ 2021 г.

(подпись)